



## Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

4.1

**VH ATELIER, spol. s r.o.**  
**Merhautova 1066/216**  
**613 00 Brno**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY	JEDNACÍ ČÍSLO	VYŘIZUJE	DATUM
	POZ-2015-001657	Jakubík Karel	30.4.2015

### Horní Věstonice, Dolní Věstonice - kanalizace a ČOV - kanalizační přípojky

Předložená dokumentace k územnímu souhlasu řeší stavbu "Horní Věstonice, Dolní Věstonice - kanalizace a ČOV - kanalizační přípojky". Investorem stavby je Obec Horní Věstonice a Dolní Věstonice.

Jedná se o stavbu kanalizačních přípojek navazujících na probíhající výstavbu splaškové kanalizace v obcích Horní a Dolní Věstonice. Pro napojení jednotlivých nemovitostí byly v rámci výstavby kanalizace vysazeny kanalizační odbočky, které jsou ukončeny ve vzdálenosti 0,5 m za zpevněnou částí vozovky nebo chodníku. V rámci kanalizačních přípojek bude na každé přípojce osazena revizní kanalizační šachta DN 300 nebo DN 400 mm.

**Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.** (dále jen VaK Břeclav, a.s.) **souhlasí** s umístěním a provedením stavby "Horní Věstonice, Dolní Věstonice - kanalizace a ČOV - kanalizační přípojky" za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:

1. při provádění kanalizačních přípojek pro jednotlivé objekty a pozemky dojde v některých případech k dotčení se zařízením v majetku a provozování VaK Břeclav, a.s.
2. před zahájením zemních prací požadujeme provést vytyčení vodovodu na základě písemné objednávky u střediska vodovodů Mikulov (tel.: 519 510 964). Vytyčení musí být provedeno za účasti zástupce střediska, který vydá protokol o vytyčení
3. při křížení a souběhu kanalizačních přípojek s vodovodním potrubím musí být dodržena ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení"
4. revizní kanalizační šachty požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodních řadů, které je stanoveno §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
5. před záhozem míst křížení a souběhu kanalizačních přípojek s vodovodním řadem požadujeme přizvat zástupce střediska vodovodů Mikulov (tel.: 736 624 351) ke kontrolám provedení a dodržení příslušné ČSN. O kontrolách budou zástupcem střediska vystaveny protokoly
6. upozorňujeme, že se v některých zájmových lokalitách nachází vodovodní řady, které nejsou v současné době v majetku VaK Břeclav, a.s., tyto nejsou zapracovány do předmětné PD. Podklady o trasách vodovodů v majetku obce je nutno si vyžádat u příslušné obce
7. v případě křížení kanalizačních přípojek nad vodovodním potrubím musí být potrubí kanalizačních přípojek uloženo do chrániček s min. přesahem 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí

- 8. za správnost PD odpovídá dle §158 a §159 zák.č.183/2006 Sb. (stavebního zákona) zpracovatel PD, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko
- 9. investor prokazatelně seznámí dodavatele stavby (zápisem) s aktuálním obsahem vyjádření VaK Břeclav, a.s. a s vytyčenou trasou vodovodu
- 10. platnost vyjádření je 2 roky od data vydání



Cabal Jan  
ředitel akciové společnosti

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.  
Čechova 23  
690 11 Břeclav  
-5-

Příloha:  
1 x dokumentace stavby