Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Vodohospodářské laboratoře, zkušební laboratoř č. 1293,
Akreditovaná ČIA, podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Místo provedení zkoušek: Laboratoř ÚV Břeclav, Kančí obora, 690 02 Břeclav, tel. 519 810 032
L 1293

Protokol o zkouškách č. 1-2655/26

Odběrné místo: Horní Věstonice, Višňová ulice, studánka
Druh vzorku: pitná voda
Vzorkovací postup: SVP č. 2 (ČSN ISO 5667-5)
Zákazník: Obec Horní Věstonice
Lipová 131
691 81 Horní Věstonice

Vzorkoval: Gabriela Jokšová, Alexandra Mlýnková
Datum a čas odběru: 15.6.2026 12:15
Datum a čas příjmu: 15.6.2026 14:30
Datum ukončení zkoušek: 19.6.2026

Ukazatel	Jednotka	Výsledek	Nejistota	Limit***	Hodnocení	Metoda	Poznámka
Pach	TON	**přijatelný**		přijatelný	vyhovuje	SOP č.31 (ČSN EN 1622, ČSN 757340)	
Chuť	TFN	**nelze stanovit**			vyhovuje	SOP č.31 (ČSN EN 1622, ČSN 757340)	
Barva	mg/l Pt	**5**	±10%	20	vyhovuje	SOP č.27 (ČSN EN ISO 7887)	
Zákal	ZF(n)	**<0,66**		5	vyhovuje	SOP č.26 (ČSN EN ISO 7027-1)	
pH		**7,6**	±1%	6,5 - 9,5	vyhovuje	SOP č.1 (ČSN ISO 10523)	
Konduktivita	mS/m	**80,8**	±5%	125	vyhovuje	SOP č.2 (ČSN EN 27888)	
Železo	mg/l	**<0,02**		0,2	vyhovuje	SOP č.7 (ČSN ISO 6332)	
Amonné ionty	mg/l	**<0,07**		0,5	vyhovuje	SOP č.9 (ČSN ISO 7150-1)	
Dusitany	mg/l	**<0,006**		0,5	vyhovuje	SOP č.14 (ČSN EN 26777)	
Dusičnany	mg/l	**21,8**	±6%	50	vyhovuje	SOP č.15 (ČSN ISO 7890-3)	
CHSK-Mn	mg/l	**0,96**	±12%	3	vyhovuje	SOP č.4 (ČSN EN ISO 8467)	
Koliformní bakterie	KTJ/100 ml	**130**	±34%	0	nevyhovuje	ČSN EN ISO 9308-1	
E- coli	KTJ/100 ml	**0**		0	vyhovuje	ČSN EN ISO 9308-1	
Kult. org. při 36°C	KTJ/ml	**19**	±40%	40	vyhovuje	ČSN EN ISO 6222	
Kult. org. při 22 °C	KTJ/ml	**80**	±42%	200	vyhovuje	ČSN EN ISO 6222	

*** limit dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění
Hodnocení výsledku nezahrnuje nejistotu měření.
Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Data dodaná zákazníkem: místo odběru, druh vzorku, datum a čas odběru, výsledky zkoušek, které provedl zákazník.
Uvedená rozšířená nejistota měření je vyjádřena jako standardní nejistota měření vynásobená koeficientem rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95% a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.

Protokol vystaven dne: 19.6.2026

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Vodohospodářské laboratoře

Za správnost protokolu zodpovídá: Helena Blahová
vedoucí vodohospodářských laboratoří

---------- KONEC PROTOKOLU ----------